



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

**Устройство персонального оповещения и вызова
Браслет-ПРО исп. 1М**

Паспорт
СТФВ.425544.012-04 ПС
Ред. 3.1

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Устройство персонального оповещения и вызова "Браслет-ПРО исп. 1М" (далее – УПОВ) входят в состав интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл" (далее - ИСБ) и предназначены для оповещения персонала о различных событиях, возникающих в ИСБ (пожарных, охранных тревогах и др.) и передачи в ИСБ сигналов вызова от персонала.

1.2 УПОВ имеет две кнопки "Тревога" и "Включение", а также встроенные звуковой и вибрационный сигнализаторы и пять двухцветных световых индикаторов.

1.3 Оповещение в УПОВ осуществляется посредством световых, звуковых, вибрационных сигналов.

1.4 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.5 Излучаемая мощность радиопередающего тракта УПОВ – не более 25 мВт.

1.6 УПОВ не поддерживает режим повышенной дальности радиосвязи.

1.7 Питание УПОВ осуществляется от встроенного литий-полимерного аккумулятора емкостью 0,25 А·ч.

1.8 УПОВ соответствует требованиям ГОСТ Р 55149 на оповещатели пожарные индивидуальные.

1.9 УПОВ сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц;
- механические удары – с пиковым ускорением до 100 м/с².

- температура окружающей среды – от минус 30 до плюс 55 °С (заряд встроенной АКБ от 0 до плюс 45°С);

- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.10 Диапазон температур хранения УПОВ – от минус 20°С до плюс 45°С.

1.11 Средний срок службы – не менее 2 лет.

1.12 Габаритные размеры УПОВ – 55×45×18 мм (без ремешка).

1.13 Масса УПОВ – не более 0,06 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки УПОВ соответствует указанному в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество
СТФВ.425544.012-04	Устройство персонального оповещения и вызова Браслет-ПРО исп. 1М	1
СТФВ.425544.012-04 ПС	Паспорт	1
СТФВ.426449.016	Зарядное устройство индивидуальное	1 ¹⁾
1) Поставляется по заказу потребителя		

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя или от авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО «АРГУС-СПЕКТР»

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

24.05.21